

Leistungserklärung

DoP/BV...AXN-.../56-FU-F400/005

1 Produkt Eindeutiger Kenncode des Produkts	BV...AXN-.../56-FU-F400 Maschinelles Rauch- und Wärmeabzugsgerät (Entrauchungsventilator)
2 Verwendungszweck	Teil einer maschinellen Rauch- und Wärmeabzugsanlage in Bauwerken.
3 Hersteller	TROX X-FANS GmbH Heinz Trox Straße 1 36251 Bad Hersfeld Germany Telefon +49 (0)6621 9500 Telefax +49 (0)6621 950100 E-Mail info-xfans@trox.de Internet www.trox-xfans.de
5 System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System1
6 Harmonisierte Norm Notifizierte Stelle(n)	EN 12101-3:2015 Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle Nr. 0761 - MPA Braunschweig - führte die Bestimmung des Produkttyps auf der Basis einer Typprüfung (einschließlich Probennahme), einer Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und laufenden Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durch und erstellte das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit des Produkts: 0761-CPR-0493

7 a) Erklärte Leistungen gemäß EN 12101-3:2015

Wesentliche Merkmale - BV...AXN-.../56-FU-F400	Leistung
Ansprechverzögerung/Ansprechzeit	
• Öffnen unter Windlast innerhalb einer vorgegebenen Zeit	NPD
• Öffnen unter Schneelast innerhalb einer vorgegebenen Zeit	NPD, SL1000 (DAX)
Betriebszuverlässigkeit	
• Anwendungskategorien	Siehe Tabelle 7 b)
• Motorleistung	H, 100 K
Wirksamkeit der Abführung von Rauch/heißen Gas	
• Aufrechterhaltung des Gasvolumens während der Prüfung der Abführung von Rauch und heißen Gas.	+/- 10%
• Aufrechterhaltung des statischen Drucks während der Prüfung der Abführung von Rauch und heißen Gas.	+/- 20%
Feuerbeständigkeit	
• Klassifizierung nach EN 13501-4	F400 (120), F300 (60), F200 (120)
Fähigkeit zum Öffnen unter Umgebungsbedingungen	
• Öffnen unter Windlast innerhalb einer vorgegebenen Zeit	NPD
• Öffnen unter Schneelast innerhalb einer vorgegebenen Zeit	NPD, SL1000 (DAX)
Beständigkeit der Betriebszuverlässigkeit	H, 100 K

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Frank Wahl

7 b) Anhang: Ergänzende Informationen zum Einbau und der Anwendung gemäß Tabelle F.8 EN 12101-3:2015

BV...AXN-.../56-FU-F400	
Feuerbeständigkeit	
• freie Klassifizierung zu rein informativen Zwecken	Ff300 (120)
Motorfabrikat	
	WEG
Lage des Abzugsgeräts und Wärmedämmung, soweit vorhanden	
außerhalb des Gebäudes ohne Wärmedämmung	x
außerhalb des Gebäudes mit Wärmedämmung	x
innerhalb des Gebäudes, außerhalb des Rauchabschnitts, ohne Wärmedämmung	
innerhalb des Gebäudes, außerhalb des Rauchabschnitts, mit Wärmedämmung	x
im Rauchabschnitt	x
Einbau	
Ventilator stehend, Motorwelle horizontal	x
Ventilator parallel zur Wand, Motorwelle horizontal	
Ventilator senkrecht zur Wand, Motorwelle horizontal	x
Ventilator hängend, Motorwelle horizontal	x
Ventilator stehend, Motorwelle vertikal	x
Ventilator parallel zur Wand, Motorwelle vertikal	
Ventilator senkrecht zur Wand, Motorwelle vertikal	
Ventilator hängend, Motorwelle vertikal	x
Motorwelle vertikal, Laufrad unter dem Motor	x
Motorwelle vertikal, Laufrad über dem Motor	x
Motor stromaufwärts	x
Motor stromabwärts	x
Flexible Anschlussstücke, am Abzugsgerät geprüft	
flexibles Ansaugstück auf der Saugseite	x
flexibles Ansaugstück auf der Austrittsseite	x
flexibles Ansaugstück auf der Saug- und Austrittsseite	x
flexibles Ansaugstück für den Kühlluftanschluss	
Kühlluft	
Minimaler Kühlluftvolumenstrom $C_{Air,\theta}$ ist abhängig von Nenngröße und Nennleistung des Ventilators (s. Betriebsanleitung) Maximale Kühllufttemperatur $\theta = 40\text{ °C}$	
Anwendung	
direktes Einschalten	x
mit Frequenzumrichter Typ	ABB ACH 550 / 580
• Spitze-Spitze Wert U in [V]	673
• Spannungsanstiegsgeschwindigkeit dU/dt in [V/ μ s]	507
mit Doppelfunktion	x
nur als Notabzugsgerät	x
wärmegeklämmt	x
nicht wärmegeklämmt	x
Original TROX X-FANS-Zubehör	
Adapterplatte für Flanschanbindung, horizontal (max. NG 1120)	x
Adapterplatte für Flanschanbindung, vertikal (max. NG 1120)	x
Dachsockel, mit/ohne Revisions-/Bypassklappe, manuell/motorbetätigt	
Wandanbaugehäuse, wärmegeklämmt mit motorbetätigter Klappe	x
Wandanbaugehäuse, mit selbsttätigen Verschlussklappen	x
Dachsockel, schallgeklämmt	
Einströmdüse	x
Federwegbegrenzer	x
flexible Anschlussstutzen, F300/F400	x
flexible Anschlussstutzen, F600	x
Konsole	
SchachtfüÙe	x
Pratzen	x
Schwingungsdämpfer	x
Deflektor	
Diffusor	x
Inspektionsklappe	x

Leistungserklärung

DoP/BV...AXN-.../56-FU-F400/005

BV...AXN-.../56-FU-F400	
Rundschalldämpfer TSR, mit/ohne Innenkern	x
Kulissenschalldämpfer TMKA	x
Schutzgitter	x
Luftleitblech	x
Verschlussklappe, rund, selbsttätig	x
Verschlussklappe, rund, selbsttätig, wärme gedämmt	x
Verschlussklappe, eckig, selbsttätig	x
Verschlussklappe, eckig, selbsttätig, wärme gedämmt	x
Volumenstrommesssystem VME	x
Wabengleichrichter	x
Wärme gedämmtes Gehäuse DAX, mit motorbetätigten Verschlussklappen	x
Frequenzumrichter	x
Sinusfilter	x
Klemmenkasten, mit Funktionserhalt (Keramikklembrett)	x
Klemmenkasten, ohne Funktionserhalt (wärme geschützte Montage)	x
Klemmenkasten, Calciumsilikat, F600 (kühlluftdurchströmt)	
Revisionsschalter, ohne Funktionserhalt (wärme geschützte Montage)	x
Revisionsschalter, mit Funktionserhalt, F300	
Revisionsschalter, mit Funktionserhalt, F400	x
TROX X-FANS Ventilator-Diagnosesystem VD	x
TROX X-FANS X-Cube-Bypassgehäuse, F300	
Tunnelklappe JF-S/P	x
Durchlassgitter TR-AG	x
Wetterschutzgitter WG	x
Wetterschutzgitter WGK	x
Wetterschutzhaube	
Erstanbringung CE-Zeichen	17
notifizierte Stelle	0761 - MPA Braunschweig