

1	Produkt Eindeutiger Kenncode des Produkts	BVW-R-F600 Maschinelles Rauch- und Wärmeabzugsgerät (Entrauchungsventilator)															
2	Verwendungszweck	Teil einer maschinellen Rauch- und Wärmeabzugsanlage in Bauwerken.															
3	Hersteller	<table border="0"> <tr> <td>TROX X-FANS GmbH</td> <td>Telefon</td> <td>+49 (0)6621 9500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Telefax</td> <td>+49 (0)6621 950100</td> </tr> <tr> <td>Heinz Trox Straße 1</td> <td>E-Mail</td> <td>trox-xfans@troxgroup.com</td> </tr> <tr> <td>36251 Bad Hersfeld</td> <td>Internet</td> <td>www.trox-xfans.de</td> </tr> <tr> <td>Germany</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TROX X-FANS GmbH	Telefon	+49 (0)6621 9500		Telefax	+49 (0)6621 950100	Heinz Trox Straße 1	E-Mail	trox-xfans@troxgroup.com	36251 Bad Hersfeld	Internet	www.trox-xfans.de	Germany		
TROX X-FANS GmbH	Telefon	+49 (0)6621 9500															
	Telefax	+49 (0)6621 950100															
Heinz Trox Straße 1	E-Mail	trox-xfans@troxgroup.com															
36251 Bad Hersfeld	Internet	www.trox-xfans.de															
Germany																	
5	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System1															
6	Harmonisierte Norm Notifizierte Stelle(n)	<p>EN 12101-3:2015</p> <p>Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle Nr. 0761 - MPA Braunschweig - führte die Bestimmung des Produkttyps auf der Basis einer Typprüfung (einschließlich Probenahme), einer Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und laufenden Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durch und erstellte das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit des Produkts:</p> <p>0761-CPR-0787</p>															

7 a) Erklärte Leistungen gemäß EN 12101-3:2015

Wesentliche Merkmale - BVW-R-F600	Leistung
Ansprechverzögerung/Ansprechzeit	
• Öffnen unter Windlast innerhalb einer vorgegebenen Zeit	NPD
• Öffnen unter Schneelast innerhalb einer vorgegebenen Zeit	NPD
Betriebszuverlässigkeit	
• Anwendungskategorien	Siehe Tabelle 7 b)
• Motorleistung	H, 100 K
Wirksamkeit der Abführung von Rauch/heißem Gas	
• Aufrechterhaltung des Gasvolumens während der Prüfung der Abführung von Rauch und heißem Gas.	+/- 10%
• Aufrechterhaltung des statischen Drucks während der Prüfung der Abführung von Rauch und heißem Gas.	+/- 20%
Feuerbeständigkeit	
• Klassifizierung nach EN 13501-4	F600 (60), F400 (120), F300 (60), F200 (120)
Fähigkeit zum Öffnen unter Umgebungsbedingungen	
• Öffnen unter Windlast innerhalb einer vorgegebenen Zeit	NPD
• Öffnen unter Schneelast innerhalb einer vorgegebenen Zeit	NPD
Beständigkeit der Betriebszuverlässigkeit	H, 100 K

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bad Hersfeld, 17.07.2023

Frank Wahl • Leiter Forschung und Entwicklung

7 b) Anhang: Ergänzende Informationen zum Einbau und der Anwendung gemäß Tabelle F.8 EN 12101-3:2015

BVW-R-F600	
Feuerbeständigkeit	
<ul style="list-style-type: none"> freie Klassifizierung zu rein informativen Zwecken 	Ff600 (120), Ff300 (120)
Motorfabrikat	
	EMOD
Lage des Abzugsgeräts und Wärmedämmung, soweit vorhanden	
außerhalb des Gebäudes ohne Wärmedämmung	
außerhalb des Gebäudes mit Wärmedämmung	
innerhalb des Gebäudes, außerhalb des Rauchabschnitts, ohne Wärmedämmung	
innerhalb des Gebäudes, außerhalb des Rauchabschnitts, mit Wärmedämmung	x
im Rauchabschnitt	x
Einbau	
Ventilator stehend, Motorwelle horizontal	x
Ventilator parallel zur Wand, Motorwelle horizontal	
Ventilator senkrecht zur Wand, Motorwelle horizontal	
Ventilator hängend, Motorwelle horizontal	
Ventilator stehend, Motorwelle vertikal	
Ventilator parallel zur Wand, Motorwelle vertikal	
Ventilator senkrecht zur Wand, Motorwelle vertikal	x
Ventilator hängend, Motorwelle vertikal	
Motorwelle vertikal, Laufrad unter dem Motor	
Motorwelle vertikal, Laufrad über dem Motor	x
Motor stromaufwärts	
Motor stromabwärts	
Flexible Anschlussstücke, am Abzugsgerät geprüft	
flexibles Ansaugstück auf der Saugseite	x
flexibles Ansaugstück auf der Austrittsseite	x
flexibles Ansaugstück auf der Saug- und Austrittsseite	x
flexibles Ansaugstück für den Kühlluftanschluss	x
Kühlluft	
Minimaler Kühlluftvolumenstrom $C_{Air,\theta}$ ist abhängig von Nenngröße und Nennleistung des Ventilators (s. Betriebsanleitung) Maximale Kühllufttemperatur $\theta = 40\text{ °C}$	x
Anwendung	
direktes Einschalten	x
mit Frequenzumrichter Typ	
<ul style="list-style-type: none"> Spitze-Spitze Wert U in [V] Spannungsanstiegsgeschwindigkeit dU/dt in [V/μs] 	
mit Doppelfunktion	x
nur als Notabzugsgerät	x
wärme gedämmt	x
nicht wärme gedämmt	
Original TROX X-FANS-Zubehör	
Adapterplatte für Flanschanbindung, horizontal (max. NG 1120)	
Adapterplatte für Flanschanbindung, vertikal (max. NG 1120)	
Dachsockel, mit/ohne Revisions-/Bypassklappe, manuell/motorbetätigt	
Wandanbaugehäuse, wärme gedämmt mit motorbetätigter Klappe	
Wandanbaugehäuse, mit selbsttätigen Verschlussklappen	
Dachsockel, schallgedämmt	
Einströmdüse	x
Federwegbegrenzer	x
flexible Anschlussstutzen, F300/F400	
flexible Anschlussstutzen, F600	x
Konsole	x
Schachtfüße	
Pratzen	
Schwingungsdämpfer	x
Deflektor	
Diffusor	
Inspektionsklappe	x
Rundschalldämpfer TSR, mit/ohne Innenkern	x
Kulissenschalldämpfer TMKA	x
Schutzgitter	x
Luftleitblech	
Verschlussklappe, rund, selbsttätig	x

BVW-R-F600	
Verschlussklappe, rund, selbsttätig, wärmegeämmt	x
Verschlussklappe, eckig, selbsttätig	x
Verschlussklappe, eckig, selbsttätig, wärmegeämmt	
Volumenstrommesssystem VME	x
Wabengleichrichter	
Wärmegeämmtes Gehäuse DAX, mit motorbetätigten Verschlussklappen	
Frequenzumrichter	
Sinusfilter	
Klemmenkasten, mit Funktionserhalt (Keramikklembrett)	
Klemmenkasten, ohne Funktionserhalt (wärmegeämmtete Montage)	x
Klemmenkasten, Calciumsilikat, F600 (kühlluftdurchströmt)	
Revisionschalter, ohne Funktionserhalt (wärmegeämmtete Montage)	x
Revisionschalter, mit Funktionserhalt, F300	
Revisionschalter, mit Funktionserhalt, F400	
TROX X-FANS Ventilator-Diagnosesystem VD	x
TROX X-FANS X-Cube-Bypassgehäuse, F300	
Tunnelklappe JF-S/P	
Durchlassgitter TR-AG	x
Wetterschutzgitter WG	
Wetterschutzgitter WGK	
Wetterschutzhaube	
Erstanbringung CE-Zeichen	12
notifizierte Stelle	0761 - MPA Braunschweig